


ЗАТВЕРДЖУЮ

Технічний директор-  
головний інженер  
ВП «Атомремонтсервіс»

 Андрій ЛИСИЦЯ  
11 04 2023

### ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за конкурентними процедурами/переговорною процедурою

- 1. Найменування замовника:** Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
- 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 25881800.
- 3. Місцезнаходження замовника:**, проспект Ентузіастів, 7, м. Славутич, Київська обл., Україна, 07101.
- 4. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укладення договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі:** 2023 - 04 - 12 - 001534 - а.
- 5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування:** ДК 021:2015 код 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (Балон для газу).
- 6. Очікувана вартість закупівлі:** 429000,00 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 85800,00 грн., всього з ПДВ 514800,00 грн.
- 7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів, робіт і послуг (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи):** В рамках експлуатації обладнання ЦСВЯП за технологією компанії «Holtec International» відповідно до «Методики контролю герметичності контейнерів БЦК 31/85 и Хайстар з використанням гелію» MSLT-HOOD-HI-STAR 190ML, та «Процедури герметизації БЦК на енергоблоках АЕС» НРР-1449-0300, необхідне використання гелію, для зберігання та транспортування якого використовуються балони з вентилями мембранного типу, що за своїми технічними властивостями здатні надійно утримувати в балоні газ під тиском до 20 МПа. При цьому технічні характеристики балонів повинні відповідати вимогам «Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. № 536.

Керівник ГЗУ ЦСВЯП



Ігор ЧОРНИЙ