

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з ресурсів
і перспективного розвитку
ВП «Атомремонтсервіс»


Анатолій ЗОРІН

від 20 06 2023

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за конкурентними процедурами/переговорною процедурою

- 1. Найменування замовника:** Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
- 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 25881800.
- 3. Місцезнаходження замовника:** проспект Ентузіастів, 7, м. Славутич, Київська обл., Україна, 07101.
- 4. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укладення договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі:** UA-2023-07-06-007790-a.
- 5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування:** ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики силових трансформаторів Т-1, Т-2 ТМЗ-1000/10 КТП-35; Т-1, Т-2 ТМ-1000/10 ТП-36; АВР, автоматичних вимикачів КТП-35, ТП-36 виробничої бази ВП «Атомремонтсервіс»).
- 6. Очікувана вартість закупівлі:**
220 833,33 грн. (двісті двадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні 00 копійок) без ПДВ,
265000,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ
- 7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів, робіт і послуг (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи):**

Щодо списку працівників, які можуть бути призначені керівниками, виконавцями, спостерігачами та членами бригади під час виконання робіт за нарядами та розпорядженнями в електроустановках ВП АРС – вимога розд.6, п.6.10 НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС.

Щодо копії свідоцтва на отримання робітничої професії електромонтер з релейного захисту та автоматики вимога викликана тим, що у відповідності до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327) електромонтер з релейного захисту та автоматики є окремо виділеною професією і за своїми посадовими обов'язками він відрізняється від електромонтера з

обслуговування електроустановок, до сфери обов'язків якого не входить налагодження релейного захисту та автоматики до та понад 1000 В.

Перевірка знань, надання копій посвідчень і протоколів про перевірку знань електротехнічного персоналу потенційного виконавця робіт ґрунтується на вимогах законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП 0.00–4.12.05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці») та ПУЕ, ПОЕМ, ПРРЕЕ, ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПБЕЕС п.7.3-7.6, ПВОПЕ, НАПБ А.01.001-2014, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 40.1-1.07-01, НПАОП 0.00-7.11-12, НПАОП 0.00-6.15-99.

Щодо надання чинних дозволів/Декларацій відповідності матеріально-технічної бази - згідно Закону України «Про охорону праці» ст.21 роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів та реєстрації декларації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці визначений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107

Щодо надання документу про атестацію електротехнічної лабораторії (ЕТЛ) – згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.21-98 пункту 7.6., підпункту 7.6.1 забороняється проведення електричних випробувань обладнання і електричних вимірювань випробувальними електроустановками і електротехнічними лабораторіями, які не мають відповідного дозволу.

Щодо (сертифікату або свідоцтва) з підтвердженням наявності вимірювальних можливостей ЕТЛ – відповідно до «Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» ДСТУ ISO 10012:2005 пункту 6, підпункту 6.4 якщо стороннього постачальника залучають до випробування чи калібрування, він має бути здатний продемонструвати технічну компетентність за таким стандартом вимог до лабораторій, як ISO/IEC 17025. Продукцію та послуги, що їх надають сторонні постачальники, можливо потрібно перевірити на відповідність установленим вимогам.

Начальник СГіСЗ



Андрій КУРИЛЬОВ

Виконавець:
Олександр ПИЛИПЕНКО
тел. 1138