

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

ЗД ВІІ АРС – директор ЦСВЯП

 Володимир ПССКОВ

від « 25 » 07 2023

### **ОБГРУНТУВАННЯ**


**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів, робіт і послуг за конкурентними процедурами/переговорною процедурою**

- 1. Найменування замовника:** Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс».
- 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 25881800.
- 3. Місцезнаходження замовника:** проспект Ентузіастів, 7, м. Славутич, Київська обл., Україна, 07101.
- 4. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укладання договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі:** UA-2023-08-02-090508-a
- 5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування** ДК 021:2015, код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з електричних випробувань та вимірювань електрообладнання та захисних засобів на об'єкті ЦСВЯП).
- 6. Очікувана вартість закупівлі:** становить 150 800,00 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20%-30 160 грн., Разом з ПДВ 180 960,00 грн.

**7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів, робіт і послуг (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи):** ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» має на своєму балансі електричне обладнання яке призначене для функціонування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (далі – ЦСВЯП) що знаходиться за адресою: Київська область, Іванківський район, майданчик між колишніми селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка у зоні відчуження, території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, майданчик ЦСВЯП.

Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 № 4 визначено, що керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен: забезпечити проведення випробувань та вимірювань згідно з правилами і нормама (ПТЕ) (перерахування б підпункту 1.3.1).

Керівник ГЗУ



Ігор ЧОРНИЙ