

ЗАТВЕРДЖУЮ

Технічний директор-  
Головний інженер

 Іван ПОЛІШКО

17 04 2024

### ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за конкурентними процедурами/переговорною процедурою

- 1. Найменування замовника:** філія «ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
- 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 25881800.
- 3. Місцезнаходження замовника:**, м. Славутич, Київська обл., Україна
- 4. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укладення договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі:** UA-2024-04-17-010858-a
- 5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування:** ДК 021:2015 код 42510000-4: Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Фільтри повітряні для припливних установок FRIVENT).
- 6. Очікувана вартість закупівлі:** становить 259 200,00 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 51 840,00 грн. Разом вартість закупівлі становить 311 040,00 грн. з ПДВ.
- 7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи):** На припливних установках FRIVENT (Австрія), що задіяні в системі вентиляції будівель, заводом виробником встановлені фільтри типу FZPLMPG та KS85. Для забезпечення роботи припливних установок у режимах, передбачених проектною документацією та «Технічним паспортом припливної установки KLG. Центральні вентиляційні установки у модульному виконанні», необхідно здійснити закупівлю фільтрів типу FZPLMPG та KS85 з відповідними характеристиками заводу виробника. Підставою є необхідність аварійної заміни фільтрувальних елементів припливних установок FRIVENT, оскільки за час експлуатації припливних установок забрудненість фільтрів по перепаду тиску на них досягла критичних значень, що у свою чергу призводить до періодичного спрацьовування сигналізації про засміченість фільтрів.

Керівник ГЗУ ЦСВЯП



Ігор ЧОРНИЙ

