

**ОБҐРУНТУВАННЯ**  
**технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за**  
**процедурою відкритих торгів з особливостями**

**1. Найменування замовника:** філія «ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 25881800.

**2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:**

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-07-004618-a>.

**3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування:** ДК 021:2015 код 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Прилади).

**4. Очікувана вартість закупівлі:** 107 112,38 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 21 422,48 грн. Загальна вартість з ПДВ становить 128 534,86 грн.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

**5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи:**

Для забезпечення постійної готовності об'єктів РКЦ згідно Положення про резервний Кризовий центр ПЛ-П.43.001-20, своєчасного виконання виробничих завдань з ремонту та обслуговування механічного та електрообладнання в РКЦ в повному обсязі необхідні: навантажувальна вилка для перевірки АКБ, мультиметр цифровий та кліщі струмови.

Показчик напруги є переносним електронним приладом індивідуального користування і призначений для контролю наявності напруги постійного і змінного струму.

В рамках безпечної експлуатації електротехнічного обладнання ЦСВЯП, а саме:

- для перевірки значення повного опору петлі "фаза-нуль" в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю обладнання ЦСВЯП. Значення повного опору петлі "фаза-нуль" повинно задовольняти вимогам п. 2.1, 2.18, 7.3, "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (ПТЕЕС) під час експлуатації, необхідна закупівля прилада цифрового EP180M1 (Вимірювання опору ланцюга фаза-нуль);

- для вимірювання напруги в ланцюгах змінного струму синусоїдальної форми частоти від 45 Гц до 65 Гц електроустановок АК на майданчику ЦСВЯП, необхідна закупівля вольтметра ЭВ0300-2.

